



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ**
ул. Юбилейная, 31 А, г. Тольятти, 445037



421207 794308

Директору МБОУ г.о. Тольятти
«Школа № 70»

Жигулевцевой О.Б.

School70@edu.tgl.ru

30.08.2024 №21-02-2024/Прдп691-24-212

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства, требований пожарной безопасности

Прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры области № 21-24-2024/12505-24-20360001 от 19.07.2024 о соблюдении прав детей при подготовке к новому учебному году совместно с инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, специалиста территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти проведена проверка исполнения МБОУ г.о. Тольятти «Школа № 70» требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – закон № 273-ФЗ) одним из принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования является, в том числе, приоритет жизни и здоровья человека.

В силу ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации.

К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся в том числе: создание необходимых условий для охраны жизни и здоровья обучающихся.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Положениями п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона № 273-ФЗ предусмотрено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поэтому образовательные учреждения в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних обучающихся во время образовательного процесса обязаны организовать мероприятия по приведению объектов образования в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарной и антитеррористической безопасности.

Образовательные организации должны соблюдать общие требования к обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ), от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Кроме того, руководителям образовательных организаций необходимо обеспечить соблюдение требований, установленных специально для образовательных организаций, касающихся проведения опытов (экспериментов) с опасными веществами и материалами, вместимости учебных классов и кабинетов, обучения требованиям пожарной безопасности.

Обучение учащихся мерам пожарной безопасности является обязательным для образовательной организации (ч. 5 ст. 25 Закона № 69-ФЗ). Так, перед началом каждого учебного года (семестра) с обучающимися требуется проводить занятия-инструктажи по обучению противопожарным требованиям.

Также, руководитель образовательного учреждения должен организовать обучение подчиненных работников мерам пожарной безопасности (ст. 37 Закона № 69-ФЗ), в частности, разъяснить правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации, порядок эвакуации из здания учреждения, порядок оказания первой медицинской помощи, способы индивидуальной защиты от огня и продуктов горения в случае пожара.

В соответствии со ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности граждане и ответственные должностные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В ходе проведения проверки с участием инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

ул. 40 лет Победы, д. 74

- система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов (ворот), установленных на проездах и подъездах к зданию, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки шлагбаума (ворот) не предусмотрено, устройство видео- и (или) аудиосвязи с местом установки шлагбаума (ворот) для их дистанционного открывания не предусмотрено, конструкция ворот ограждения не предусматривает их дистанционного открывания (нарушение п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки, первичных средств пожаротушения (нарушение п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- двери лестничных клеток не в полном объеме оборудованы уплотнениями в притворах (нарушение п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов и на путях эвакуации не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа (эвакуационный выходы л/к, а так же дверь ведущая из коридора в малый спортивный зал) (нарушение п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- огнетушители располагаются на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (фактически в кабинете № 215 высота до верха корпуса огнетушителя 1,7 метра) (нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- двери расположенные на путях эвакуации открываться не по направлению выхода из здания (двери ведущие из малого спортивного зала в

тамбур и актовый зал) (нарушение п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

ул. 40 лет Победы, д. 86

- система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов (ворот), установленных на проездах и подъездах к зданию, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки шлагбаума (ворот) не предусмотрено, устройство видео- и (или) аудиосвязи с местом установки шлагбаума (ворот) для их дистанционного открывания не предусмотрено, конструкция ворот ограждения не предусматривает их дистанционного открывания (нарушение п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- двери лестничных клеток не в полном объеме оборудованы уплотнениями в притворах (нарушение п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов и на путях эвакуации не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа (эвакуационный выходы № 10, эвакуационный выходы № 8) (нарушение п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- огнетушители располагаются на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) (рассеиватели либо отсутствуют, либо в сломанном состоянии со сквозными дырами) (нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- на дверях чердачных помещений, подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей отсутствует информация о месте хранения ключей (нарушение п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- допущено размещение (складирование) ближе 1 метра от электрощитов, горючих, легковоспламеняющихся вещества и материалы

(мебель в помещении киномастерской) (нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- допускается хранение горючих материалов (пакеты с вещами) под лестничным маршем (1 этаж напротив двери ведущей в подвал) (нарушение п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов (по факту шкафы изготовлены из дерева) (нарушение п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Общие технические требования. Методы испытаний»).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

В ходе проведения проверки с участием специалиста территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти выявлены следующие нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно:

ул. 40 лет Победы, д. 74

- пол в кабинете № 231, № 243, рекреации на 3 этаже, имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию (нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);

- стены в малом спортивном зале, в кабинете № 215, № 235, потолок в малом спортивном зале, рекреации на 3 этаже, у актового зала, имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

- на 2 и 3 этаже для организации питьевого режима не функционируют питьевые фонтанчики (нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20);

- в малом спортивном зале нарушена целостность стекла (нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20);

- не все окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками, окна в кабинетах № 215, № 143, № 334 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника (нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20);

ул. 40 лет Победы, д. 86

- частично асфальтовое покрытие на территории у входа в здание имеет дефекты (нарушение п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20);

- не все окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками (нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20);

- в малом спортивном зале, в кабинете № 115, № 221, потолок у актового зала, имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

- в малом спортивном зале, актовом зале, в кабинете № 115 нарушена целостность стекла (нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20);

- в кабинете № 115, № 221 допущено использование ламп с разным световым излучением (нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20);

- частично в кабинете № 115, № 113 на осветительном приборе отсутствует светорассеивающая конструкция (нарушение п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20).

Таким образом в МБОУ г.о. Тольятти «Школа № 70» нарушаются требования законодательства в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства.

Причинами и условиями выявленных нарушений является невнимательное отношение к исполнению обязанностей сотрудников учреждения, ослабление контроля за работой подчиненных сотрудников со стороны руководства МБОУ г.о. Тольятти «Школа № 70».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Автозаводского района г. Тольятти, принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по административно-хозяйственной работе, а также иных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

3. О месте и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах проинформировать прокуратуру района в установленный законом срок.

Заместитель прокурора района

советник юстиции

Э.В. Гасанова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0D9C48B1E860893D72355C155AA4A6E1
Владелец Гасанова Эльмира Вагифовна
Действителен с 10.04.2024 по 04.07.2025