

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Департамент образования

ул. Голосова, 34, г. Тольятти, Самарская область, РФ, 445054

Тел.: (8482) 54-38-70, e-mail: office_do@tgl.ru

от 30 НОЯ 2020 № БЗБЧ/З.2
на № ВД ОУ- 3344 от 07.10.2020

Директору
МБУ «Школа № 70»

Ответ на обращение

О.Б. Жигулевцевой

Уважаемая Ольга Борисовна!

На Ваше обращение, поступившие в адрес департамента образования администрации городского округа Тольятти по вопросу выделения дополнительного финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности, сообщая следующее.

Информация о проведенных администрацией общеобразовательного учреждения мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности режимного и текущего (частично) характера принята к сведению.

В связи с ограниченными возможностями бюджета отрасли «Образование», выделение финансовых средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности текущего характера в полном объеме и капитального характера в настоящее время не представляется возможным.

В период с 2005 года по 2020 год финансовые средства на устранение нарушений требований пожарной безопасности капитального характера в части работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее АПС и СОУЭ) из муниципального бюджета не выделялись. Однако, для создания безопасных условий пребывания учащихся и сотрудников в образовательных учреждениях муниципальным образовательным учреждениям ежегодно выделяется из бюджета городского округа Тольятти субсидии на выполнение муниципального задания, включая средства на содержание закрепленного за ними имущества.

Бюджетное образовательное учреждение самостоятельно определяет направление расходования средств субсидий, в том числе и на проведение мероприятий, обеспечивающих соблюдение законодательства о пожарной безопасности.

На основании вышеизложенного предлагаю проведение мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности текущего характера (ул. 40 лет Победы, 74 – п.п. 6, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19; ул. 40 лет Победы, 86 – п.п. 6, 9, 11, 12, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 27) планировать поэтапно в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности, своевременно вносить в план изменения с привлечением средств от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2020 и последующие годы.

Для устранения в образовательных учреждениях нарушений требований пожарной безопасности капитального характера в части работоспособности систем АПС и СОУЭ (ул. 40 лет Победы, 74 – 1-4, 8; 40 лет Победы, 86 – 1-4, 8, 17) проведены следующие организационные мероприятия:

1. В муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2025 годы» включены мероприятия по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе проведение капитального ремонта систем АПС и СОУЭ в образовательных учреждениях).
2. Включение в муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 г.г.» мероприятий по капитальному ремонту систем АПС и СОУЭ.
3. Включение в бюджет отрасли «Образование» мероприятий по модернизации систем АПС и СОУЭ (включены учреждения с подготовленной проектно-сметной документацией на капитальный ремонт систем противопожарной защиты).
4. Администрацией городского округа направлены обращения в адрес министерства образования и науки Самарской области о выделении областных субсидий бюджету городского округа на капитальный ремонт систем АПС и СОУЭ в общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти.
5. Департаментом образования направлена потребность (заявка) в финансировании мероприятий, направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности в подведомственных образовательных учреждениях (в том числе на капитальный ремонт систем АПС и СОУЭ) для включения в проект областной ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность образовательных организаций Самарской области» на 2021-2023 годы».

Ранее Вам сообщалось, что предоставленный Вами пакет документов на проведение капитального ремонта систем АПС и СОУЭ, направлен администрацией городского округа Тольятти в министерство образования и науки Самарской области (от 03.06.2020 № 4654/3) для рассмотрения вопроса выделения в 2020 году областных субсидий бюджету городского округа Тольятти на проведение соответствующих мероприятий.

До настоящего времени официальная информация о решении данного вопроса в адрес администрации городского округа не поступала.

Устранение нарушений требований пожарной безопасности конструктивного характера (ул. 40 лет Победы, 74 – 7; 40 лет Победы, 86 – 7, 15, 20, 29) и капитального характера в части приведения в соответствие

требованиям пожарной безопасности путей эвакуации (установлен паркет в рекреациях, коридорах при строительстве объекта) возможно при проведении капитального ремонта (реконструкции) зданий.

Одновременно сообщая, что выполненный расчет пожарных рисков дает возможность эксплуатации зданий (объектов защиты) при наличии нарушений конструктивного и капитального характера, которые были допущены при строительстве зданий школы в 1985 г. (здание на ул. 40 лет Победы, 74), 1989 г. (здание на ул. 40 лет Победы, 86).

Руководитель департамента

Л.М. Лебедева

Л.М. Лебедева

И.М. Мадорская
54-34-13

И.М. Мадорская



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70»
445056, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 74, тел/факс 30-68-01
E-mail: school70@edu.tgl.ru ИНН 6321048245, КПП 632101001

Исх. № 80 04-3344 от 07.10.2020г.

Администрация городского округа
Тольятти

Департамент образования

Руководителю Лебедевой Л.М.

Уважаемая Лариса Михайловна!

Информируем Вас, что представлением прокуратуры Автозаводского района г. Тольятти от 25.08.2020г. № 21-04-2020/307 выявлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности требующие дополнительного финансирования.

Указанные в представлении нарушения требований пожарной безопасности режимного характера МБУ «Школа № 70» устранены (пункты 5, 10, 16 в корпусе, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 74, и пункты 5, 13, 14, 19, 21, 25 в корпусе, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 86). Подтверждающие доказательства в виде фотоматериалов были представлены в ОДН и ПР г.о. Тольятти при рассмотрении с участием прокуратуры Автозаводского района г. Тольятти административных дел по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ № 574 в отношении МБУ «Школа № 70» и № 575 в отношении директора МБУ «Школа № 70». Необходимость в проведении каких-либо работ по нарушению, указанном в пункте 20 (ул. 40 лет Победы, 74) представления отсутствует, поскольку эвакуационные выходы в зданиях МБУ «Школа № 70» оборудованы турникетами никогда не были.

Все остальные нарушения, указанные в представлении носят капитальный характер и требуют определенных финансовых затрат. Свободными денежными средствами, в том числе, от приносящей доход деятельности, МБУ «Школа № 70» не располагает.

В настоящее время ведется работа по каждому нарушению, направленная на разработку проектно-сметной документации, сбор коммерческих предложений (пункты 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 (ул. 40 лет Победы, 74) и пунктах 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 (ул. 40 лет Победы, 86) представления), с целью определения объема финансовых затрат. По нарушениям, указанным в пунктах 1, 2, 3, 4, 8, 13 (ул. 40 лет Победы, 74) и пунктах 1, 2, 3, 4, 8, 10, 17 (ул. 40 лет Победы, 86) представления такая работа уже проведена, собран и направлен в адрес департамента образования пакет документов с проектной- сметной документацией, положительной государственной экспертизой. Срок устранения предписаний ОДН и ПР г.о. Тольятти требующих проведения капитального ремонта АПС и СОУЭ продлен до 01.02.2021г.

На основании выше изложенного просим Вас выделить дополнительное финансирование на устранение нарушений требований пожарной безопасности.

Приложение
1. Копия представления прокуратуры Автозаводского района г.Тольятти – 1 экз, на 6 л.

Директор МБУ «Школа № 70»



О.Б. Жигулевцева