



Директору МБУ «Школа №70»

Жигулевцевой О.Б.

28.02 2018г.

№ 21-163-2018/202

440004, г. Тольятти
ул. Юбилейная, 31 "А"

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений требований законодательства об образовании, о социальной защите инвалидов в Российской Федерации

Прокуратурой Автозаводского района проведена проверка исполнения требований законодательства об образовании, о социальной защите инвалидов в Российской Федерации.

В ходе проверки, прокуратурой района выявлены нарушения вышеуказанного законодательства в деятельности МБУ «Школа №70».

Согласно ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одними из основных принципов в сфере образования являются обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность; недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;

Статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в РФ» установлено, что организации, независимо от организационно-правовых форм, создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям).

Технические требования к оборудованию входа (выхода) зданий и сооружений для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата предусмотрены в СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001", утвержденном Приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. (Далее по тексту – СП 59.13330.2016).

В силу п. 4.4 СП 59.13330.2016, в зданиях и сооружениях должны быть обеспечены для маломобильных групп населения условия использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо с помощью сопровождающего, а также эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

Согласно п. 6.1.1 СП 59.13330.2016, в общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

Из п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 следует, что в доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. Их поручни должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни. Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. Параметры пандуса следует принимать по 5.1.15.

В соответствии с п. 5.1.15 СП 59.13330.2016, длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5 x 1,5 м. Аналогичные площадки (не менее 1,5 x 1,5 м) должны быть предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.

Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м.

Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах +/- 0,03 м.

В ходе проверки установлено, что в нарушении вышеозначенных требований законодательства об образовании, о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата условия для беспрепятственного доступа к объекту социальной инфраструктуры не созданы, при входе в здание образовательной организации отсутствует пандус, чем грубо нарушаются права инвалидов.

Выявленные нарушения грубо нарушают основополагающие принципы в сфере образования, а именно: обеспечение права каждого человека на образование; недопустимость дискриминации в сфере образования; свобода выбора получения образования, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права

выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Изложенное нарушает права как неопределенного круга несовершеннолетних учащихся, являющихся инвалидами, так и родителей, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата.

При этом, нарушение прав инвалидов нельзя ставить в зависимость от фактического наличия в конкретном образовательном учреждении учащихся и родителей, являющихся инвалидами данной категории, так как указанная категория учащихся могут быть зачислены в образовательную организацию путем перевода из другого образовательного учреждения.

Здание образовательного учреждения имеет 2 корпуса - №1 расположен по адресу: ул. 40 лет Победы, 74 был построен и введен в эксплуатацию в 1986 году; Корпус №2 расположен по адресу: ул. 40 лет Победы, 86 был построен и введен в эксплуатацию в 1989 году. Федеральный закон о социальной защите инвалидов в РФ принят 24.11.1995. При этом, до настоящего времени вопрос с обустройством пандуса на протяжении 23 лет не решен.

Причиной и условием выявленных нарушений является попустительство образовательной организации по своевременному принятию необходимых мер, по приведению здания в соответствие с требованиями законодательства о социальной защите инвалидов.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации».

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений законодательства и недопущению подобного впредь.
2. За допущенные нарушения закона рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по АХР Гущенко Н.А.
3. О времени и месте рассмотрения данного представления сообщить в прокуратуру Автозаводского района г. Тольятти.
4. Настоящее представление рассмотреть с обязательным участием представителя прокуратуры района.
5. О результатах рассмотрения настоящего представления и о принятых конкретных мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, сообщить в прокуратуру района в письменной форме не позднее установленного законом месячного срока.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции



М.П. Волков